systemowy lamel przeciwsłoneczny

systemowy lamel przeciwsłoneczny

systemowy lamel przeciwsłoneczny

Czerpnia ścienna

Czerpnia ścienna

Czerpnia ścienna

B.C.O.

B.K.S.

centrala wentyl.nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem krzyżowym 1860/1715m3/h
z nagrzewnicą wodną Q=15kW
dp=300Pa
m=100kg; 400V/3/50Hz

Ln=1130m3/h
Lw=1130m3/h

sala wielofunkcyjna
gres / wykł. dywanowa
161,54m2

pokój zabaw dla dzieci
gres
65,56m2

Ln=585m3/h
Lw=585m3/h

pom.gosp.
gres
4,37m2
Vw=30m3/h

WCM
gres
3,74m2
Vw=50m3/h

WCD
gres
3,94m2
Vw=50m3/h

komunikacja
gres
7,81m2

pom.gosp.
gres
4,46m2
Vw=30m3/h

Wentyl.kanałowy 150m3/h
N=20W

WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

HYDRANT DN 25, dł. 30m
szafka wnękowa 75/70/26 cm
spód wnęki 1,0 m nad posadzką;

2.01 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13

EI 60

EI 60

EI 60

+3,64

+2,815

+3,64

+2,94

17x16,54x28

5x16,54x28

11x16x28

11x16x28

4x170/26

740/150/[240]

Wyrzutnia dachowa

Króciec ścięty pod kątem 45°

Podstawa dachowa
1400x400

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GKB/GKBI
- WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANE


KUBIT Sp. z o. o.

KUBIT SP. Z O.O.
UL. K.OLSZEWSKIEGO 155, 51-647 WROCŁAW
TEL. (71) 371 88 97
E-MAIL: INFO@KUBIT.NET


# PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

## RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA - WENTYLACJA

| | |
|---|---|
| OBIEKT | KOMPLEKS BASENOWY, ZMIANA W ZAKRESIE:<br>FRAGMENTU PIWNIC - SIŁOWNIA WRAZ Z SALĄ FITNESS<br>ORAZ I PIĘTRA BUDYNKU - SALA ZABAW I SALA REKREACYJNA |
| PLANSZA | 4/IS |
| SKALA | 1:100 |
| ADRES | TRZEBNICKI PARK WODNY "ZDRÓJ" SP. Z O.O.<br>UL. LEŚNA 5, 55-100 TRZEBNICA |
| INWESTOR | GMINA TRZEBNICA<br>PL. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA |

| | BRANŻA | NAZWISKO | NR UPR. | DATA | PODPIS |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | INSTALACJE SANITARNE | inż. MAŁGORZATA NOCULAK | 77/88/UW | 09.2015. | |
| SPRAWDZAJĄCY | | mgr inż. STANISŁAW PUPKIEWICZ | 20/90 UW | | |
| PROJEKTANT | | | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | | | | | |