

Oprawa montowana na masztach lub wysięgnikach
rurowych
OBUDOWA: odlew aluminiowy
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
RASTER: aluminiowy, przeciwodblaskowy
ZASILANIE: wbudowany zasilacz



3107000	OCP-125.K-PM/II HME 125 W	E27	230V AC	4.50
Dyfuzor opalowy, PA, wersja ON/OFF, kolor czarny, średnica daszku 520 mm				
3242000	OCP-70-PA HSE-E 70 W / HST 70 W	E27 / E27	230V AC	4.40
Dyfuzor opalowy, PA, wersja ON/OFF, kolor czarny, średnica daszku 650 mm				
3098000	OCP-70-PA/II HSE-E 70 W / HST 70 W	E27 / E27	230V AC	4.40
3518000	OCP-100-PA/II HST 100 W	E40	230V AC	4.40
Dyfuzor opalowy, PC, wersja ON/OFF, kolor czarny, średnica daszku 520 mm				
3243000	OCP-70-PC HSE-E 70 W / HST 70 W	E27 / E27	230V AC	4.30
Dyfuzor opalowy, PC, wersja ON/OFF, kolor czarny, średnica daszku 650 mm				
3102000	OCP-70-PC/II HSE-E 70 W / HST 70 W	E27 / E27	230V AC	4.40
3504000	OCP-100-PC/II HST 100 W	E40	230V AC	4.40
Dyfuzor przezroczysty, PC, wersja ON/OFF, kolor czarny, średnica daszku 650 mm				
3130000	OCP-70B-PC/II HSE-E 70 W / HST 70 W	E27 / E27	230V AC	4.60
3505000	OCP-100B-PC/II HST 100 W	E40	230V AC	4.40
Dyfuzor ryflowany, PC, wersja ON/OFF, kolor czarny, średnica daszku 650 mm				
3133000	OCP-70R-PC/II HSE-E 70 W / HST 70 W / HIT-CRI 70 W	E27 / E27 / E27	230V AC	4.40
3506000	OCP-100R-PC/II HST 100 W	E40	230V AC	4.40

www.essystem.pl



PRACOWNIA
PROJEKTOWA

Biuro: 55 - 120 (Dobrońki Śl.,
Trzebnicka 101/1
tel: (071) 310 - 21 - 09,
zgłuch@ppl

TEMAT

KARTA KATALOGOWA OPRAWY

ADRES
inwestycji

TRZEBNICA UL. LEŚNA
dz. nr 66/26; 67 AM11 obręb TRZEBNICA

INWESTOR

GMINA TRZEBNICA
pl. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica

PROJEKTANT mgr inż. Mateusz Gutuch

Nr upr.
357/PDS/14

ASYSTENT inż. Gutuch Zdzisław

Nr upr.
349/PDS/10

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

STADIUM
PB

DATA
maj 2016

SKALA
1:500

NR RYS.
3/E