

GMINA TRZEBNICA

pl. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Trzebnica dnia 25.05.2016 r.

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY OŚWIETLENIA

Obiekt przyłączany: park

Adres przyłączanego obiektu: ul. Leśna
55-100 Trzebnica
dz. nr 66/26 AM-11

Całkowita moc przyłączeniowa: 0,63 kW

Wymagania techniczne:

1. Miejsce przyłączenia: istniejący słup oświetlenia drogowego zlokalizowany w obrębie ul. Leśnej dz. nr 67 AM11
2. Wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 4x35mm² oświetlenia drogowego od istniejącego słupa oświetleniowego zlokalizowanego w obrębie ul. Leśnej dz. nr 67 AM-11 do projektowanych słupów oświetleniowych na dz. nr 66/26 AM-11.
3. Do oświetlenia parku zastosować oprawy sodowe o mocy 70W na słupach aluminiowych.
4. Zapotrzebowana moc przyłączeniowa ok. 0,63 kW. (9 oprawy po 70 W)
5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy w oparciu o układ istniejący.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Eugeniusz Baranowski
Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego