



## Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.9.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**Przebudowa drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału pomiędzy miejscowościami Brzyków-Szczytkowice Gmina Trzebnica**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmian w treści SIWZ.

#### PYTANIA:

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie ostatecznego terminu wykonania robót budowlanych, gdyż w SIWZ, termin ostateczny to 29.09.17r, a w umowie widnieje data 30.09.17r.
2. W opisie technicznym widnieje zapis, iż w km od 0+955 do 1+215 należy wykonać warstwę mrozoochronną z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 1,0-2,0 MPa o grubości 15 cm. Czy Zamawiający wymaga wykonania tej warstwy? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości, gdyż w przedmiarze nie została ona uwzględniona.
3. Czego dotyczą 2,5 m<sup>3</sup>, które są podane w pozycji 71.
4. Wykonawca prosi o wyszczególnienie napraw, które należy wykonać w obiekcie mostowym (poz. 71.).
5. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie pozycji 51, gdyż według przedmiaru należy wykonać ławę pod krawężnik, lecz brak pozycji przedmiarowych z krawężnikiem.
6. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie rodzaju barier ochronnych. Poz. 74.
7. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że należy wykopać 154 m<sup>3</sup> pod wymianę gruntu, a także wskazanie miejsc gdzie ma zostać wykonany wykop. (poz. 35.)
8. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniami na wycinkę drzew?



# GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica  
[www.trzebnica.pl](http://www.trzebnica.pl)

## ODPOWIEDZI:

Ad 1. Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdz. IV SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ polegającej na zmianie §2 projektu umowy – Obowiązki Wykonawcy litera F. Treść „30.09.2017 r. zastępuje się treścią 29.09.2017 r.”

Ad 2. Wycenę należy wykonać zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi. Bez warstwy mrozoodpornej.

Ad 3 i 4. Roboty wymienione w pkt. 71 przedmiaru tj. 2,5m<sup>3</sup> dotyczą prac remontowych związanych z istniejącymi ubytkami widocznymi na obiekcie inżynierskim. Przyjęto orientacyjną wartość 2,5m<sup>3</sup> materiału do wypełnienia ubytków. Ilość rzeczywista materiału do uzupełnienia ubytków jest ciężka do oszacowania.

Ad 5. Załączamy poprawiony przedmiar.

Ad 6. Bariery ochronne typu SP-06.

Ad 7. Tak. Wymianę gruntu należy wykonać w miejscach wskazanych w opisie technicznym w pkt. 3.3.

Ad 8. Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew.

## **Sporządziła:**

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail [monika.bialas@um.trzebnica.pl](mailto:monika.bialas@um.trzebnica.pl)

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: [sekretariat@um.trzebnica.pl](mailto:sekretariat@um.trzebnica.pl)

