



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.12.2017

Trzebnica, 13.07.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.12.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Modernizacja boiska sportowego oraz budowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ. Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmian w treści SIWZ.

PYTANIA:

1. Zamawiający określił jeden z parametrów, jako „puszczalność międzywarstwowa”. Można przypuszczać iż chodzi o błąd słownikowy i połączenie słów przepuszczalność i przyczepność.

1) Czy wobec tego parametr określony przez Zamawiającego określa przyczepność międzywarstwową?

2) Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię poliuretanową która posiada następujący parametr przepuszczalności międzywarstwowej (pozostałe parametry są zgodne z wymogami Zamawiającego) przyczepność międzywarstwowa - $\geq 0,40$ Mpa

ODPOWIEDZI:

Ad 1. W związku z zaistniałą omyłką pisarską Zamawiający dokonuje zmiany w „Specyfikacji technicznej”: W pkt. 8.11. ostatni parametr zastępuje się parametrem o treści: „przyczepność międzywarstwowa - $\geq 0,40$ Mpa”.

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

