



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



TI.271.21.2017

Trzebnica, 23.10.2017 r.

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.21.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Rozbudowa, modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ.

PYTANIE:

1. Proszę o podanie parametrów technicznych jakie spełniać musi platforma pionowa przy schodach wejściowych do dobudowanego skrzydła dydaktycznego. W projekcie brak informacji.

ODPOWIEDŹ:

1. Zamawiający uściśla treść SIWZ, podając minimalne parametry techniczne, jakie ma spełniać platforma pionowa przy schodach wejściowych do dobudowanego skrzydła dydaktycznego:

Lp.	Parametry techniczne	
1.	Wysokość podnoszenia	3,0 [m]
2.	Liczba przystanków	2
3.	Wykonanie	Na zewnątrz budynku

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

4.	Wersja	Kątowa
5.	Szyb	Bez szybu
6.	Platforma	1100 x 1400 [mm] (wersja 90°)
7.	Drzwi	Drzwi skrzydłowe, połówkowe 1,1 [m] Opcja: drzwi pełnej wysokości na górnym przystanku
8.	Podszybie	60 [mm] lub 0 [mm] (rampa najazdowa)
9.	Napęd	Śrubowy
10.	Udźwig	385 [kg]
11.	Prędkość	0,06 [m/s]
12.	Moc	1,5 [kW]
13.	Zasilanie	400 [V] (3-fazowe), 50 [Hz]
14.	Zastosowanie	

Osłony metalowe oraz wypełnienie furtek i barierki – jak balustrady schodowe, stalowe, malowane proszkowo RAL 9023.

DURMISTRZ
Marek Długozima

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

