



**Wszyscy Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Dotyczy postępowania nr TI.271.14.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Marcinowo”

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytania:

1. Zamawiający określając parametry nawierzchni, prawdopodobnie przez omyłkę pisarską, błędnie oznaczył znak w tabeli parametrów nawierzchni, w punkcie 5: Odształcenie pionowe, $mm \geq 0,9$. Odształcenie pionowe powinno osiągać jak najniższy parametr, czyli w tym przypadku wartość powinna być mniejsza, a nie większa, lub równa, niż 0,9. Zamawiający jako grubość nawierzchni określił wymagając jej wartość w tabeli parametrów w punkcie 7: Grubość, $mm: \leq 13$. Wiele nawierzchni typu EPDM ma grubości pomiędzy 13 a 14 mm, a zmiana parametru grubości na $mm: \leq 13$ zwiększy ilość dostępnych nawierzchni i zagwarantuje lepszą jakość i trwałość nawierzchni dzięki zwiększonej grubości. Zamawiający określając parametr określony w tabeli parametrów w punkcie 3: Wytrzymałość na rozciąganie, $N/mm^2 \geq 0,9$. Jest to bardzo wysoka wartość parametru, zwłaszcza przy nowych metodach pomiarów (minimalna wymagana wartość przez normę to $N/mm^2 \geq 0,4$) i ogranicza znacznie dostępność nawierzchni, które spełniają wymagania Zamawiającego. W związku z tym, czy Zamawiający dopuści nawierzchnie poliuretanowe spełniające poniższe parametry?

PARAMETR	WARTOŚĆ
1. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV	≥ 106 (stan suchy)



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

	≥ 57 (stan mokry)
2. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 0,8
3. Wydłużenie podczas zerwania, %	> 93
4. Odporność na zużycie, Taber, g	≤ 1
5. Odształcenie pionowe, mm	< 0,9
6. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
piłka koszykowa, m/%	> 104
7. Grubość, mm:	< 14
8. Amortyzacja, %:	≥ 32

Dopuszczenie nawierzchni o w/w parametrach pozwoli zastosować produkty co najmniej kilku producentów, co zwiększy konkurencję i pozwoli obniżyć cenę przy zachowaniu odpowiedniej jakości i trwałości nawierzchni.

2. Czy zamawiający wymaga, żeby nawierzchnia EPDM została wykonana z granulatu EPDM produkcji pierwotnej, barwionego w masie?
3. Ze względu na rozbieżność w kwestii ilości bram i furtek pomiędzy opisem projektowym a przedmiarem robót, proszę o określenie ilości bram i furtek, które należy zamontować przy boisku.

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni o następujących parametrach:

PARAMETR	WARTOŚĆ
1. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV	≥ 106 (stan suchy)
	≥ 57 (stan mokry)
2. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 0,8
3. Wydłużenie podczas zerwania, %	> 93
4. Odporność na zużycie, Taber, g	≤ 1
5. Odształcenie pionowe, mm	< 0,9
6. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
piłka koszykowa, m/%	> 104
7. Grubość, mm:	< 14

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

8. Amortyzacja, %:	≥ 32
--------------------	------

- Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia EPDM musi być wykonana z granulatu EPDM produkcji pierwotnej, barwionego w masie.
- Należy zamontować jedną furtkę i jedną bramę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, **przedłuża termin składania ofert do dnia 06.08.2018 r. do godz. 10:30**. Termin otwarcia ofert: 06.08.2018 r. godz. 11:00.

- Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:**
 - w rozdziale X ust. 11 treść „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.08.2018 r.” zastępuje się treścią: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 06.08.2018 r.”
 - w rozdziale XI pkt. 1 otrzymuje treść: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) **do dnia 06.08.2018 r., do godziny 10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”
 - w rozdziale XI pkt 4 otrzymuje treść: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu **06.08.2018 r.**, o godzinie **11:00**”.
- Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:**
 - w sekcji IV pkt 6.2 treść „Data: 2018-08-02, godzina: 10:30” zastępuje się treścią: „Data: 2018-08-06, godzina: 10:30”.

Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższe zmiany zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ
Marek Długozima

Sporządziła:

Monika Białas
tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

