



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

TI.271.25.2018

Trzebnica, 20.11.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania nr TI.271.25.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Rewitalizacja Gminy Trzebnica poprzez przebudowę ulicy Obornickiej**”.

- **Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:**

Pytania:

4. Jak Zamawiający planuje rozwiązywać kwestie sporne w przypadku, gdy każda część inwestycji będzie realizowana przez inną firmę np. gdy roboty kanalizacyjne będą opóźniać roboty bitumiczne?
5. W odniesieniu do zapisu SIWZ oraz uwagi zawartej w przedmiarze w pozycji nr 106: „Podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa (projekty, STWiORB)”, prosimy o udostępnienie skorygowanych/rzeczywistych przekrojów konstrukcyjnych. Załączone do PW i PB przekroje nie pokrywają się z planem sytuacyjnym w zakresie lokalizacji kanału, średnicy rury. Dodatkowo: część wymiarów na przekrojach nie licuje ze wskazaną skalą rysunków (np. szerokość zatoki parkingowej – przekroje C-C, D-D); zaznaczona na przekrojach linia istniejącego terenu daleko odbiega od rzeczywistych warunków zastanych na terenie planowanej inwestycji. Na podstawie załączonej dokumentacji i rozliczeniu ryczałtowym robót brak jest możliwości rzetelnej wyceny robót ziemnych.
6. Załączone przedmiary zawierają liczne pozycje, które rozmiągają się z PB i PW. Np.: 20 d.1.2 / 21.d.1.2.
7. STWiORB mówi o przykanalnikach dn200, projekt dn150. Prosimy o wskazanie średnicy.
8. W dniu 15.11.2018 r. Zamawiający zmodyfikował treść § 4 pkt. 1 umowy, który brzmi aktualnie „Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy (w cyklu miesięcznym, dla każdego zadania oddzielnie) za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy (...)”. Prosimy o informację do jakiej kwoty dopuszcza się fakturowanie częściowe tzn. czy łączna wartość faktur częściowych może być wystawiona maksymalnie do 90 % kwoty kontraktowej brutto, czy też nie ma w tym zakresie górnych limitów?

Odpowiedzi:

Ad 4. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienia w prowadzeniu robót powstałe z przyczyn od niego niezależnych (opóźnienie wykonania robót przez wykonawcę innego zadania).

Ad 5. Udostępniono skorygowane przekroje konstrukcyjne.

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl


Ad 6. Zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiary nie mogą być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie są elementem opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Ad 7. Należy wykonać przykanaliki o średnicy DN 150.

Ad 8. Zamawiający nie ustala górnych limitów w tym zakresie.

- **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:**

- dodaje się skorygowany rysunek nr 3 pn. „Przekrój konstrukcyjny”. Zamawiający umieszcza plik o nazwie przekrój konstrukcyjny zamienny.pdf na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl

Z ul. Burmistrza

Daniel Buczak
Sekretarz

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail: monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

