



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.7.2019

Trzebnica, 14.08.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania nr TI.271.7.2019 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Taczów Wielki**”

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytania:

1. Zamawiający w dokumentacji projektowej określa parametry nawierzchni, które nie są zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02. Uprzejmie prosimy o określenie parametrów zgodnych z obowiązującą normą a także dokumentów dotyczących nawierzchni poliuretanowej
2. Zamawiający w dokumentacji projektowej określa następujące dokumenty dotyczące oferowanej nawierzchni poliuretanowej:
 - Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni;
 - Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, zawierająca parametry nawierzchni poliuretanowej;
 - Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni;
 - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta.

W dokumentacji projektowej Zamawiający oświadcza, że „*W celu potwierdzenia, że oferowane nawierzchnia odpowiada wyżej określonym wymaganiom, do oferty należy dołączyć*” wyżej wymienione dokumenty, natomiast w SIWZ Zamawiający oświadcza, że te dokumenty należy przedstawić podczas odbioru końcowego.

Uprzejmie prosimy o określenie, na którym etapie postępowania Zamawiający będzie żądał wyżej wymienionych dokumentów.

3. W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na budowę boiska w Taczowie Wielkim, proszę o

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

udostępnienie przedmiaru robót w formie pliku pdf.

Odpowiedzi:

Ad 1. Należy zastosować normę PN-EN 14877 : 2014-02 dotyczącą parametrów nawierzchni poliuretanowej. Minimalne parametry techniczne, jakimi ma się charakteryzować nawierzchnia poliuretanowa:

- | | |
|--|--|
| a. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, | PTV \geq 98 (stan suchy)
\geq 56 (stan mokry) |
| b. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² | \geq 0,7 |
| c. Wydłużenie podczas zerwania, % | $>$ 93 |
| d. Odporność na zużycie, Taber, g | $<$ 1 |
| e. Odształcenie pionowe, mm | $<$ 1,2 |
| f. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:
piłka koszykowa, m/% | $>$ 103 |
| g. Grubość, mm: | \geq 10 |
| h. Amortyzacja, %: | \geq 32 |

Ad 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowaną nawierzchnię wymagań postawionych przez Zamawiającego należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w dokumentów.

Dokumenty jakie należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
- Atest Higieniczny PZH (system nawierzchni i dodatkowo, jeśli występuje – dla warstwy stabilizacyjnej)
- Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz metale ciężkie)
- Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni
- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni opieczętowana przez producenta oferowanego systemu
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, opieczętowana i wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie
- Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 8x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów może skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyła się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ad 3. Zamawiający zamieszcza przedmiar w formacie pdf na stronie www.bip.trzebnica.pl

• **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:**

1) w rozdziale III SIWZ po punkcie 12 dodaje się punkt 13 o treści: „13. Nawierzchnia poliuretanowa musi spełniać warunki określone przez nomę PN-EN 14877 : 2014-02 dotyczącą parametrów nawierzchni poliuretanowej. Ponadto Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, jakimi ma się

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

charakteryzować nawierzchnia poliuretanowa:

- | | |
|--|--|
| a. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, | PTV \geq 98 (stan suchy)
\geq 56 (stan mokry) |
| b. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ² | \geq 0,7 |
| c. Wydłużenie podczas zerwania, % | > 93 |
| d. Odporność na zużycie, Taber, g | < 1 |
| e. Odkształcenie pionowe, mm | < 1,2 |
| f. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:
piłka koszykowa, m/% | > 103 |
| g. Grubość, mm: | \geq 10 |
| h. Amortyzacja, %: | \geq 32 |

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowaną nawierzchnię wymagań postawionych przez Zamawiającego należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Na etapie składania ofert Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w/w dokumentów.

Dokumenty jakie należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, ITB, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
- Atest Higieniczny PZH (system nawierzchni i dodatkowo, jeśli występuje – dla warstwy stabilizacyjnej)
- Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz metale ciężkie)
- Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni
- Karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni opieczętowana przez producenta oferowanego systemu
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, opieczętowana i wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie
- Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 8x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Nieprzedłożenie któregokolwiek z dokumentów może skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego."

2) w rozdziale X SIWZ pkt 11 treść „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.08.2019 r.” zastępuje się treścią: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.08.2019 r.”

3) w rozdziale XI pkt 1 otrzymuje treść: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) **do dnia 26.08.2019 r., do godziny 10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

4) w rozdziale XI pkt 4 otrzymuje treść: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu **26.08.2019 r., o godzinie 11:00**”.

5) w §1 po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 o treści: „10. Nawierzchnia poliuretanowa musi spełniać warunki określone przez normę PN-EN 14877 : 2014-02 dotyczącą parametrów nawierzchni poliuretanowej. Ponadto Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, jakimi ma się charakteryzować nawierzchnia poliuretanowa:

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

a. Tarcie (opór poślizgu), stopnie,	PTV \geq 98 (stan suchy) \geq 56 (stan mokry)
b. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	\geq 0,7
c. Wydłużenie podczas zerwania, %	$>$ 93
d. Odporność na zużycie, Taber, g	$<$ 1
e. Odkształcenie pionowe, mm	$<$ 1,2
f. Zachowanie się piłki odbitej pionowo: piłka koszykowa, m/%	$>$ 103
g. Grubość, mm:	\geq 10
h. Amortyzacja, %:	\geq 32"

- Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

- w sekcji IV pkt 6.2 treść „Data: 2019-08-19, godzina: 10:30” zastępuje się treścią: „Data: 2019-08-26, godzina: 10:30”.

Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższe zmiany zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ
Marek Długozima

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

