



GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

TI.271.8.2019

Trzebnica, 19.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania nr TI.271.8.2019 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi gminnej Koczurki – Jaźwiny”

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, udziela wyjaśnień do treści SIWZ:

Pytania:

1. Zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną mamy do wycinki 52 drzewa: 0-10 4 szt.; 10-15 9 szt.; 16-25 15 szt.; 26-35 8 szt.; 36-45 5 szt.; 46-55 1 szt.; 56-65 2 szt.; 66-75 1 szt.; 75-85 5 szt.; >85 2 szt. Powyższe zestawienie jest sprzeczne z danymi zestawionymi w przedmiarze robót, prosimy o wyjaśnienia.
2. Inwentaryzacja dendrologiczna nakazuje zabezpieczyć 11 drzew. Brak stosownych pozycji w przedmiarze robót, prosimy o wyjaśnienia.
3. Inwentaryzacja dendrologiczna nakazuje wycinkę 189 m² krzewów. Przedmiar robót mówi o 2.940,00 m². Prosimy o wyjaśnienie tak dużej rozbieżności.
4. Od dnia wykonania inwentaryzacji dendrologicznej minęły niecałe 2 lata, Wykonawca wnosi o aktualizację zestawienia lub w związku z ryczałtowym rozliczeniem budowy o przekazanie aktualnych obowiązujących średnich drzew i ilości krzewów do wycinki.
5. Wykonawca, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia nie ponosi kosztów utylizacji, a Zamawiający zapewnia miejsce składowania ziemi z i odpadów. W innym przypadku prosimy o stosowną korektę zapisów SIWZ.
6. Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje wykonania poboczy z materiału pochodzącego z korytowania. Wykonawca rozumie, że w przypadku kiedy materiał nie będzie się nadawał do wykonania poboczy, będzie to podstawą do stosownych robót zamiennych/dodatkowych na wykonanie poboczy z nowego materiału.
7. Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego.
8. Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie pakietu bitumicznego składającego się z 5cm warstwy

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001
NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135
e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www.trzebnica.pl

- wiążącej AC16W + 4cm warstwy ścierealnej AC11S zamiast jednej warstwy 9cm z SMA Jena 16 ? Wykonawca zwraca uwagę, że zastosowanie dwóch klasycznych warstw bitumicznych grubości 9cm jest zgodne z KTKNPIP dla ruchu KR1, a przede wszystkim jest rozwiązaniem znacznie bardziej powszechnym i pozwalającym na zwiększenie konkurencyjności w składanych ofertach (SMA Jena 16 jest nietypową MMA i nie każda z firm posiada stosowną receptę, a krótki termin realizacji może uniemożliwić opracowanie i zatwierdzenie stosownej nowej recepty).
9. Dokumentacja projektowa nie mówi nic o przebudowie nawierzchni z kostki betonowej, jedyny opis zakresu robót występuje w przedmiarze robót który wg. Zamawiającego (zapisy SIWZ) nie może być podstawą do wyceny. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji.
 10. Dokumentacja projektowa nie mówi nic o przebudowie przepustów czy regulacji urządzeń obcych, jedyny opis zakresu robót występuje w przedmiarze robót który wg. Zamawiającego (zapisy SIWZ) nie może być podstawą do wyceny. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji.
 11. Dokumentacja projektowa nic nie mówi o konieczności wykonywania i oczyszczeniu, odmulania i profilowania rowów przydrożnych, jedyny opis zakresu robót występuje w przedmiarze robót który wg. Zamawiającego (zapisy SIWZ) nie może być podstawą do wyceny. Prosimy o wyjaśnienia i uzupełnienie dokumentacji.
 12. W projekcie docelowej organizacji ruchu występuje 39 znaków (36 znaków +3 tabliczki). Przedmiar robót podaje 36 (33+3). Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedzi:

Ad 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, przedmiary nie mogą być podstawą do wyliczenia wynagrodzenia ryczałtowego i nie są elementem opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wykonawca oblicza cenę oferty w oparciu o dokumentację projektową wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami oraz warunkami wydanymi przez stosowne instytucje.

Ad 2. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Ad 3. Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Ad 4. Miniony okres nie wpływa na zmianę kwalifikowanych przedziałów średnic drzew do przedmiaru.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

1) w rozdziale X SIWZ pkt 11 treść „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.09.2019 r.” zastępuje się treścią: „Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 25.09.2019 r.”

2) w rozdziale XI pkt 1 otrzymuje treść: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim, pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica – pokój 40 (sekretariat) **do dnia 25.09.2019 r., do godziny 10:30** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”

3) w rozdziale XI pkt 4 otrzymuje treść: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala nr 48, w dniu **25.09.2019 r., o godzinie 11:00**”.

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl





GMINA TRZEBNICA

pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
www.trzebnica.pl

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

- w sekcji IV pkt 6.2 treść „Data: 2019-09-23, godzina: 10:30” zastępuje się treścią: „Data: 2019-09-25, godzina: 10:30”.

Zamawiający jednocześnie informuje, że powyższe zmiany zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych.

BURMISTRZ
Marek Długozima

Sporządziła:

Monika Białas

tel. 71 / 388 81 71, e-mail monika.bialas@um.trzebnica.pl

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48

Bank Spółdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl

